

Prohlášení o shodě

s nařízením vlády č. 163/2002 Sb. v aktuálním znění,
kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky
(č. 1/2007)

- Výrobce:** AZ-Pokorný, s.r.o.
Čermákovice 20
671 73 Tulešice
IČO: 25300849
- Výrobek:** Cats - nerezové ohebné trubky na vodu a plyn
varianty: WR04, WR16, WR316Ti a WR321
s převlečnými, připájenými nebo přivařenými koncovkami
- Popis a určení výrobku:** Paralelně zvlněné nerezové trubky Cats jsou určeny pro instalační rozvody topných plynů, vody (i pitné), stlačeného vzduchu, páry a jiných tekutin s ohledem na materiál trubky, koncovek a těsnění (nutno konzultovat s výrobcem). Používají se i k připojení armatur, spotřebičů a jiných zařízení. Trubka se může ohýbat rukou a drží požadovaný tvar.

Výrobce prohlašuje, že vlastnosti výše popsaných výrobků splňují základní požadavky dle NV 163/2002 Sb. a aplikované požadavky níže uvedených norem a že výrobky jsou za podmínek výrobcem určeného použití bezpečné a že přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

Technické normy:

- GW 354 September 2001 - technický předpis DVGW pro zvlněné trubky z nerezové oceli pro rozvody pitné vody a plynu
- DIN 3384-1:1998-05 - Plynové hadice z nerezové oceli.
- ČSN EN ISO 228-1:2003 - Trubkové závity pro spoje netěsnící na závitech.
- ČSN EN 1775:1999 - Ochrana proti požáru.

Údaje o posouzení shody:

Posouzení shody bylo provedeno postupem stanoveným v §5 NV č. 163/2002 Sb. Shodu posoudil Strojírenský zkušební ústav, s.p., Hudcova 56b, 621 00 Brno, autorizovaná osoba 202 a vydal: dne 30. 5. 2007 stavební technické osvědčení č. STO-30-00255-06-rev.1,
dne 14. 6. 2007 závěrečný protokol č. 30-7218,
dne 14. 6. 2007 certifikát č. B-30-00309-06-rev.1

V Čermákovicích dne 29.6.2007


Ing. Petr Pokorný v.ú.
ředitel společnosti

Prohlášení o shodě

s nařízením vlády č. 163/2002 Sb. ve znění NV č. 312/2005 Sb.,
kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky
(č. 1/2006)

Výrobce: AZ-Pokorny, s.r.o.
Čermákovice 20
671 73 Tulešice
IČO: 25300849

Výrobek: Cats - nerezové ohebné trubky pro rozvody SHZ
varianty: WR04 a WR16

Popis a určení výrobku: Paralelně zvlněné nerezové trubky Cats jsou určeny pro instalační rozvod SHZ. Používají se ke konečnému připojení sprinklerů. Mohou se ručně ohnout podle potřeby a trubka drží požadovaný tvar. Komponenty příslušenství slouží k uchycení sprinklerů v podhledech stropní konstrukce.

Výrobce prohlašuje, že vlastnosti výše popsaných výrobků splňují základní požadavky dle NV 163/2002 Sb. a aplikované požadavky níže uvedených norem a že výrobky jsou za podmínek výrobcem určeného použití bezpečné a že přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

Technické normy:

ČSN EN 12845	- Stabilní hasící zařízení - Sprinklerová zařízení – Navrhování, instalace a údržba
ČSN EN 1775:1999 čl. 4.2	- Ochrana proti požáru (odolnost proti vysoké teplotě 650°C po dobu 30 min.)
ČSN EN ISO 3651-2	- Stanovení odolnosti korozivzdorných ocelí vůči mezikrystalové korozi – Část 2: Korozní zkouška v prostředí obsahujícím kyselinu sírovou
GW 354 September 2001	- technický předpis DVGW pro zvlněné trubky z nerezové oceli pro rozvody pitné vody a plynu

Údaje o posouzení shody:

Posouzení shody bylo provedeno postupem stanoveným v §5a NV č. 163/2002 Sb. ve znění NV č. 312/2005 Sb. Shodu posoudil PAVUS, a.s., autorizovaná osoba AO 216, notifikovaná osoba 1391, Prosecká 412/74, Praha 9 - Prosek a vydal:
dne 15. 2. 2006 stavební technické osvědčení č. S-216/C5a/2006/0012,
dne 20. 2. 2006 protokol o certifikaci č. P-216/C5a/2006/0012,
dne 20. 2. 2006 certifikát č. 216/C5a/2006/0012

V Čermákovicích dne 21.2.2006

Ing. Petr Pokorný v. r.
ředitel společnosti