

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

podle § 13 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále Zákon)

Identifikační údaje o distributorovi:

- obchodní jméno: RUBIDEA CZ s.r.o.
- sídlo: Krajinská 499/14,
460 01 Liberec 1
- identifikační číslo: 25759698

Zahraniční výrobce:

- obchodní jméno: O.M.V. Officine Metallurgiche Ventura Spa
- sídlo: Via Caduti per la Patria 87
20855 Lesmo (MB), Itálie

Identifikační údaje o výrobku:

- název: Trubky z uhlíkové oceli pozinkované
- typové označení, varianty: FRABOPRESS C-STEEL
typ FPC.TR.xx bez opláštění oboustranně pozinkované
typ FPC.TR.xx TOP bez opláštění jednostranně pozinkované

Popis a určení výrobku (výrobce, popř. distributorem určený účel použití ve stavbě):

Jde o trubky z uhlíkové oceli (bez přídavného kovu) svařované metodou vysokofrekvenčního indukčního svařování bez externích koutových svarů. Povrchová úprava galvanickým zinkováním na vnitřním i vnějším průměru nebo jen na vnějším povrchu trubky je deklarována min. 10 µm. Trubky jsou dodávány v průměrech (15, 18, 22, 28, 35, 42, 54, 76.1, 88.9, 108) mm a pouze v délce 6 m.

Trubky jsou deklarovány pro použití dle přílohy č. 2 uvedeného nařízení vlády, seznam výrobků č. 7:

- skupina č. 8a), 8b) se stanovenými postupy posuzování shody podle § 8, 5a:

v instalacích pro dopravu, rozvádění, skladování vody, která není určena pro lidskou spotřebu (např. topení, požární voda, odpadní voda), a dále i pro uzavřené okruhy topení, v rozvodech solárních systémů; v tomto provedení se používají v instalacích pro ohřev vody (např. solární kolektory), kdy mohou teploty dosahovat až 200 °C, na které se mohou vztahovat požadavky reakce na oheň a dále

- skupina č. 10a), 10b), 10c) se stanovenými postupy posuzování shody podle § 7, 5a, 5a:

v instalacích pro dopravu, rozvádění, skladování plynu a paliv určených pro zásobování systémů pro vytápění budov (zemní plyn, propan, propan butan) na které se vztahují požadavky na požární odolnost a požadavky reakce na oheň.

Technická specifikace výrobce:

	sanitární instalace (voda)	solární systémy	plyn
max. provozní teplota	do 110 °C	do 200 °C	-20 °C až +70 °C
max. provozní tlak	16 bar	5 bar	5 bar (6 bar vzduch)

Požárně technická vlastnost	Trubka bez opláštění
Třída reakce na oheň Podle ČSN EN 13501-1+A1	A1

Údaj o použitém způsobu posouzení shody, identifikační údaje dokladů o zkouškách a posouzení shody:

- § 5 nařízení vlády 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb., a nařízení vlády č. 215/2016 Sb.
- Protokol o zkoušce č. 30-11131 ze dne 2018-12-10

Odkaz na určené normy, technické předpisy, stavební technické osvědčení, které byly použity při posouzení shody:

- Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb.
- Stavební technické osvědčení č. STO-30-20583-18 ze dne 2018-12-07

Údaje o autorizované osobě, pokud vydala stavební technické osvědčení nebo se podílela na posuzování shody, evid. číslo a datum vydání jejího nálezu:

- obchodní jméno: Strojirenský zkušební ústav, státní podnik
- sídlo: Hudcova 56b, 621 00 BRNO
odštěpný závod 2
Tovární 5, 466 21 JABLONEC NAD NISOU, Česká republika
- IČ: 00001490
- číslo autorizované osoby: AO 202
- Stavební technické osvědčení č. STO-30-20583-18 ze dne 2018-12-07
- Závěrečný protokol č. 30-11131 ze dne 2018-12-13
- Certifikát č. J-30-20584-18 ze dne 2018-12-14

Potvrzujeme na vlastní odpovědnost, že vlastnosti výrobku/ů specifikovaného/ných v tomto prohlášení splňují základní požadavky podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb., a nařízení vlády č. 215/2016 Sb., že výrobek je za podmínek obvyklého (resp. výrobcem/dovozcem určeného) použití bezpečný a že byla přijata opatření k zabezpečení shody všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

Datum a místo vydání prohlášení o shodě:

V Liberci

dne 7.2.2019

Jméno a funkce odpovědné osoby prodejce Jan Krotil, jednatel

Podpis


RUBIDEA CZ s.r.o.
Hrajčinská 489/14, 460 01 Liberec 1
IČ: 25759698, DIČ: CZ25759698, Tel: +420 484 847 894-5